



*Soběslavovo náměstí*

ROZVOD PRO OSVĚTLOVACÍ STOŽÁRY : 230V, 50Hz  
 OCHRANA OSVĚTL. STOŽÁRU PŘED ÚČINKY BLESKU :  
 DRÁK VŠECH OSV. STOŽÁRU MUSÍ BÝT TRVALE SPOJEN S OCHRANNÝM  
 VODIČEM - SPOJ DRÁTEM Cu 6mm, PŘECHODOVÝ ODPOR 0,1Ω MAX.  
 ROZVODNÁ SOUSTAVA : 3-PEN, 50Hz, 400V/TK-C  
 OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM :  
 AUTOMATICKÝM ODPJENÍM OD ZDROJE ČSN 33 2000-4-41

POZNÁMKA :  
 PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ JE TŘEBA PŘESNĚ SITUACNĚ I HLUBKOBĚ VYTÝČIT  
 VŠECHNY STÁVAJÍCÍ I NOVĚ ULOŽENÉ PODZEMNÍ ROZVODY.  
 DODAVATEL JE POVINEN PŘEDAT INVESTOROVÍ ZAMĚŘENÍ SKUTEČNĚHO PROVEDENÍ STAVBY V  
 SOUŘADNICOVĚM A VÝŠKOVĚM SYSTÉMU.  
 U PODZEMNÍCH STÁVEB A INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JE NUTNĚ PROVĚST ZAMĚŘENÍ PŘED ZAKRYTÍM.  
 V SÓUBĚHU S NAVRŽENOU VÝKOPOVOU TRASOU SE NACHÁZĚJÍ STÁVAJÍCÍ KABELY ČEZ distribuce a.s.  
 NOVÝ KABEL ULOŽIT POKUD MOŽNO DO SPOLEČNĚHO VÝKOPU SE STÁVAJÍCIMI KABELY NN.  
 iii NUTNO POUŽÍT RUČNÍ VÝKOP iii

**LEGENDA :**

- TRASA KABELU VE VOLNĚM TERÉNU KABEL 1-CYKY 4x16  
(PŘÍSKOVÉ LOŽE + SOUVISLÉ ZACHLOUVÁNÍ) + ZEMNÍCI PÁSEK FAZN 30/4
- - - stávající kabel
- NOVÝ STOŽÁR VO v=6m LED, teplá bílá 1x40W, 230V, 50Hz
- Provedení stožárů : kovový pozinkovaný, bez výložníku, bezpatkový,  
s vnitřní stožárovou rozvodnicí
- ⊕ stávající stožár

|   |   |
|---|---|
| <b>PROJEKT VYPRACOVAL :</b><br>PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ<br><b>Ing. Pavel DOLEŽIL</b><br><small>Autorský inženýr</small> |   |
| <small>Příloha č. 185, 250 66, Zábiv</small>  |   |
| <b>AKCE :</b> VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ<br>ulice Šulkovna   | <b>VYPRACOVAL :</b> Ing. Pavel DOLEŽIL                  |
| <b>VÝKRES :</b> SITUACE KABELOVÁ TRASA  | <b>ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT :</b> Ing. Pavel DOLEŽIL       |
| <b>list 1</b>   | <b>Hlavní inženýr projektu :</b>                        |
|   | <b>Investor :</b> Obec Zábiv, Průběžná 11, 250 66 Zábiv |
|   | <b>Datum :</b> duben 2020                               |
|   | <b>Měřítko :</b> 1:500                                  |
|   | <b>Číslo zak. :</b>                                     |
|   | <b>Insert :</b>   |
|   | <b>Kopie :</b>  |
| <b>ČÍSLO VÝKRESU</b><br><b>E 02.1</b>   |   |

**STUPĚŇ : DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ**